



# 贵州省建材产品质量检验检测院

## 检验报告



委托单位: 贵州钰琦盛达实业有限公司

样品名称: 水泥基渗透结晶防水涂料

报告编号: 23B04809

检验类别: 委托检验



# 贵州省建材产品质量检验检测院

## 检 验 报 告



报告编号：23B04809

共 2 页 第 1 页

样品名称*	水泥基渗透结晶防水涂料	检验编号	230943201
委托单位 /地址*	贵州钰琦盛达实业有限公司	二维编码	/
工程名称 /地址*	/	规格型号	/
受检单位	/	检验类别	委托检验
生产单位*	贵州钰琦盛达实业有限公司	商 标*	/
监理单位*	/	样品等级*	/
抽样单位*	/	取样部位*	/
施工单位*	/	样品数量	10kg
建设单位*	/	抽样人员*	/
抽样地点*	/	见证人员*	/
抽样基数*	/	抽样日期*	/
样品状态 描述	样品完好	生产日期 /产品批号*	/
检验项目	外观、含水率、施工性、抗折强度（28d）、 抗压强度（28d）	到样日期	2023-09-11
判定依据	GB 18445-2012《水泥基渗透结晶型防水材料》		
检验依据	GB 18445-2012《水泥基渗透结晶型防水材料》 JC/T 475-2004《混凝土防冻剂》 JG/T 26-2002《外墙无机建筑涂料》		
检验结论	该样品所检项目符合 GB 18445-2012《水泥基渗透结晶型防水材料》中水泥基渗透结晶型防水涂料的技术要求。  报告日期：2023-11-06		
备注	1. 检验报告无本院“检验检测专用章”无效，无主检、审核、批准人签字无效，涂改无效。 2. 未经本机构书面批准，不得复制检验检测报告。 3. 复制检验报告未重新加盖本院“检验检测专用章”无效。 4. 检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。 5. 客户收到本报告十五日内未向本院提出异议的，视为确认本报告结果。 6. 如对报告无异议，根据委托协议商定的时间到本院领取可退样品（非损耗样品），逾期按无主样品处理。 7. 标注“*”项信息由委托单位提供，我院不对其真实性负责。		

批准：

任柏春

审核：

吴化刚

主检：

王光

地址：贵阳市白云区科教街 698 号  
网址：www.gzjcz.cn电话：0851-85797103  
邮编：550000

质量

检测专用章



贵州省建材产品质量检验检测院



检验报告

报告编号: 23B04809

共 2 页 第 2 页

检验项目		计量单位	技术要求 (水泥基渗透结晶型防水涂料)	检验结果	单项结论
外观		/	均匀、无结块	均匀、无结块	符合要求
含水率		%	≤1.5	0.9	符合要求
施工性	加水搅拌后	/	刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合要求
	20min	/	刮涂无障碍	刮涂无障碍	
抗折强度 (28d)		MPa	≥2.8	10.3	符合要求
抗压强度 (28d)		MPa	≥15.0	56.0	符合要求

---以下空白---

